

皆さん、ご存知ですか？

保安だより
vol. 9

新日本ガスは、お客様に安全、そして安心してガスをご利用いただくために、「保安だより」をお配りしています。是非お読みください。

★ 詳しい内容については担当支店にご連絡ください。お客様担当がお伺いいたします。

ガスのニオイに気づいたら

ガスのニオイがしたり、ガスもれ警報器が鳴ったら、どうしたらいいのかしら？



心配だわ...

火気は絶対に使用しないでください

- ◆ 室内の火は全部消してください
- ◆ コンセントやスイッチに触れないで下さい
火花が出てガスに着火するおそれがあります



ガスを外に追い出してください

- ◆ 戸や窓を大きく開けてください
- ◆ すべてのガス栓、器具栓を閉めてください
- ◆ 容器バルブも閉めてください



新日本ガス(株)の担当支店に連絡して下さい


- 連絡の際は氏名・住所・状況などをお知らせ下さい。
 - 弊社、または保安機関の点検を受けるまでガスを使わないで下さい。
- ※万が一、LPガスによる災害が発生した場合にも連絡してください。




冬はいつも、ガスファンヒーターを使っているけど、注意しなくちゃいけないことって、あるのかしら？



1時間に1～2回(1～2分)程度換気をして下さい。



適切な接続用ガスコードをご使用下さい。



暖房機の温風が当たる場所にスプレー缶やカセットボンベを放置しないで下さい。



暖房機の周囲や上に、洗濯物などの燃えやすい物を掛けしないで下さい。



暖房機の温風に長時間あたっていたり、その前で就寝したりしないで下さい。

この約束を守って安全に使ってね！



フィルターの掃除もしてね！

3年に1回の保安点検にご協力ください！



ボンベ周り

- ・腐食や割れがないか
- ・転落・転倒防止はされているか
- ・ガス漏れはないか …など

台所まわり

- ・コンロの火はきちんと点くか
- ・安全なガス栓が取り付けられているか
- ・ゴムホースに割れなどはないか
- ・お湯は正常に出ているか
- ・警報器は正しく作動するか …など

その他…

- ・排気は正常にできているか
- ・排気口に鳥の巣などないか
- ・器具に適した配管やホースがついているか
- ・3年前から増えた器具はないか

…などを点検しています

不安なことがあったら聞いてみるといいかも！

点検対象の方は、事前にご連絡させていただきますので、ご協力ください！

※お客様宅のLPガス設備の点検・調査については、液化石油ガス法により、原則4年に1回以上行うことが義務付けられています。

お客様の
担当支店



新日本ガス株式会社

